


报告编号: 2021111242



170002020425



(2020)国认监认字(043)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0698

检 验 报 告

送检单位名称： 郑州固泰普新材料技术有限公司

产品名称型号： 剧场专用不燃透声石英纤维装饰布
ZZHTGF0.18-PW

检 验 类 别： 委托检验

NFTC

国家防火建筑材料质量监督检验中心

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告



报告编号：2021111242

共 3 页 第 1 页

产品名称	剧场专用不燃透声石英纤维装饰布	型号规格	ZZHTGF0.18-PW
委托单位	郑州固泰普新材料技术有限公司	商 标	/
生产单位	郑州固泰普新材料技术有限公司	检验类别	委托检验
送检单位	郑州固泰普新材料技术有限公司	抽样基数	/
抽样单位	自送样	抽样日期	/
抽样地点	/	到样日期	2021.08.09
检验地点	本中心	检验日期	2021.08.17~2021.08.24
样品数量	6 m ²	样品编号	2021111242
检验依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	燃烧性能A (A1) 级适用项目		
检 验 结 论	<p>经检验，该制品所检项目符合燃烧性能A1级的规定要求。</p> <p>按GB 8624-2012判定，该制品燃烧性能达到不燃A (A1) 级。</p> <p>(以下空白)</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>(检验专用章)</p> <p>签发日期：2021年08月26日</p> </div>		
备注	该送检产品的产品名称为企业自命名，本报告仅对所承检项目负责。		

建筑材料
检验专用章



批准：

审核：

编制：

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验结果汇总表

报告编号：2021111242

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目	检验方法	标准要求	检验结果	结论	
1	不 燃 性	GB/T 5464 -2010	炉内温升, ℃	≤30	1	合格
	持续燃烧时间, s		0	0		
	质量损失率, %		≤50.0	0.5		
2	总热值, MJ/kg	GB/T 14402 -2007	≤2.0	0.1	合格	
	以	下	空	白		
备注	质量损失率检验结果展伸不确定度 $U_{95}=0.2\%$ 。					

质量
用章

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号：2021111242

共 3 页 第 3 页

生产单位	郑州固泰普新材料技术有限公司		
生产单位地址	荥阳市建设路晏曲段北侧西雅图创新产业园Z1幢101号		
法人代表	曹京业	邮政编码	/
联系电话	13592665336	传 真	/

产品说明：

该制品由100% 无机材料石英砂等材料制成。

(以上信息由送检单位提供)

样品照片：



检验地点：四川省都江堰市学府路358号。(以下空白)

备注	本试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关，不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据
----	---